

EESTI NÄITUSTE MESSIKESKUSES KEHTIVAD  
TULEOHUTUS-, TÖÖKAITSE- JA -OHUTUSE NING -KORRALDUSE EESKIRJAD

## I OSA

TULEOHUTUSEESKIRJAD EESTI NÄITUSTE MESSIKESKUSES NÄITUSI JA MESSE KORRALDAVATE NING  
NENDE TÖÖS OSALEVATE FIRMADE TÖÖTAJATELE

## 1.1 ÜLDSÄTTED

1.1.1 Käesolevad tuleohutuseeskirjad (edaspidi - **eeskirjad**) määravad kindlaks tuleohutuse põhinõuded Eesti Näituste AS-i Messikeskuse (edaspidi - **Messikeskus**) näitusepaviljonides (edaspidi - **paviljonid**); ladudes, töökodades jt hoonetes ning rajatistes (edaspidi - **hooned**); töö- ja abiruumides (edaspidi - **ruumid**) ning väliterritooriumil (edaspidi - **territoorium**).

1.1.2 **Eeskirjad** on kohustuslikud täitmiseks kõigile **Messikeskuses** näitusi ja messe korraldavate firmade töötajatele (edaspidi - **korraldajad**), nende töös osalevate firmade töötajatele (edaspidi - **ekspONENTID**) ja näitusi ning messe külastavatele isikutele (edaspidi - **külastajad**).

1.1.3 Tuleohutuse tagamiseks tuleb lisaks käesolevatele **eeskirjadele** järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid tuleohutuseeskirju ja -nõudeid sätestavaid õigusakte ning tuletõrjajärevalve ettekirjutusi.

1.1.4 **Messikeskuses** korraldatavate näituste ja messide kui inimeste massilise viibimisega seotud ürituste **korraldajad** ja **ekspONENTID** on kohustatud rakendama kõik võimalikud ja vajalikud meetmed tulekahjuohu ärahoidmiseks ning inimeste turvalisuse tagamiseks tulekahju puhkemisel.

1.1.5 Kõik Päästeamet, Harjumaa Päästeteenistuse ning teiste tuletõrjajärevalveorganite ettekirjutused tuleohutuse tagamisega seotud küsimustes on kohustuslikuks täitmiseks kõigile **korraldajatele**, **ekspONENTIDELE** ja **külastajatele**.

1.1.6 **Korraldajad** ja **ekspONENTID** on lisaks tuletõrjajärevalveorganite ettekirjutustele kohustatud täitma **Näituse** selleks volitatud töötajate tuleohutuse tagamiseks esitatud nõudmisi ja ettekirjutusi.

1.1.7 Vastutus tuleohutusnõuete täitmise tagamise eest lasub Eesti Näituste AS-l.

## 1.2 TULEOHUTUSE TAGAMINE HOONETES JA RUUMIDES

1.2.1 **Hoonete** ja **ruumide** kasutamisel tuleb lähtuda nende sihtotstarbest. **Hoonete** ja/või **ruumide** otstarbe muut(u)misel või nende ümberehitamisel tuleb vastavad muudatused kooskõlastada tuletõrjajärevalveorganitega.

1.2.2 Kategooriliselt on keelatud evakuaatsiooni- ja -pääsude ning võimalike hädaväljapääsude kasutatavate lisaväljapääsude; neid tähistavate tuleohutusmärkide ning tuletõrje- ja päästevahendite ummistamine stendiehitusmaterjalide, eksponaatide, mööbliesemete ja muu näituseinventariga, taara- ja pakkekastide ning -materjalidega.

1.2.3 **Paviljonide** seinte ning **paviljonides** püstitatavate stendide tagaseinte vahel peab olema min 1,0 m laiune läbikäik; väljapääsuni viiva läbikäigu laius vähemalt 3 meetrit.

1.2.4 Keelatud on taara- ja pakkekastide ning -materjalide, eksponaatide, kaubavarude jms ladustamine stendide tagustel pindadel. Tühjad taara- ja pakkekastid ladustatakse Eesti Näituste AS-i poolt selleks eraldatud **ruumides**.

1.2.5 **Paviljonides** kasutatavad vaibad ja vaipkatted peavad olema raskusvõimelise materjalist (klass D FL-s 1) ning kinnitatud põranda külge.

1.2.6 **Hoonetes** ja **ruumides** on kategooriliselt keelatud lahtise tule; tahkete, vedelate ja gaasiliste põlevainete ja -materjalide kasutamine.

1.2.7 **Messikeskuse paviljonides**, **hoonetes** ja **ruumides** on keelatud teostada ja eksponeerida seadmeid, töid või tehnoloogilisi protsesse, milles kasutatakse, töödeldakse, valmistatakse või säilitatakse plahvatusvõimelist põlevainet või -materjali.

1.2.8 Töötavate tehnoloogiliste ja muude seadmete kasutamine ning hooldus peavad vastama vastava seadme tehnilises dokumentatsioonis, juhendites ja teistes normdokumentides fikseeritud nõuetele.

1.2.9 Töötavate tehnoloogiliste seadmete eksponeerimisel kasutatavate ainete ja materjalide kohta peavad **ekspONENTID** olema nende tuleohtlikkust iseloomustavad sertifikaadid.

1.2.10 Tuleohtlike tarbekaupade eksponeerimisel peab kauba pakend olema varustatud vastava hoiatuse ning rahvusvaheliselt kasutatavate hoiatustingmärkidega.

1.2.11 Elektriseadmete kasutamisel tuleb rangelt järgida nende eksploatatsiooni-eeskirju; keelatud on mittestandartsete elektriseadmete ja -ühenduste kasutamine ning elektrivõrgu ülekoormamine.

1.2.12 Töö lõpetamisel tuleb elektriseadmed vooluvõrgust välja lülitada, välja arvatud tehnoloogianõuete või **Messikeskuses** kehtestatud korra alusel ööpäevaringselt töötavad elektriseadmed.

1.2.13 Töö või muu tegevusel stendil peavad **ekspONENTID** oma stendi tuleohutuse seisukohast üle vaatama ning rakendama meetmed tulekahjuohu vältimiseks stendil.

1.2.14 **EkspONENTID** on keelatud jätta järevalveta stendil töötavat tehnoloogilist või muud seadet ja mehhanismi ning kasutada rikkis tule- ja avariikaitseüsteemiga või muude tehniliste riketega seadmeid.

1.2.15 **EkspONENTID** on keelatud teostada ühendusi **Messikeskuse** elektrivõrkudesse ning paigaldada ajutist elektrijuhtmistikku, kasutada keskkonnatingimustele mittevastavaid ja defektidega elektriseadmeid, -juhet ja -kaableid.

1.2.16 Suitsetamine on lubatud üksnes selleks eraldatud, sisustatud ja vastava tähistusega varustatud kohtades.

1.2.17 **Korraldajad** on kohustatud näituste ja messide kujunduskavandite koostamisel kindlustama näituste ja messide toimimise ajal **paviljonidest** vähemalt kaks (A- ja B-paviljonist igalt korruselt kaks) vahetult või trepikodade kaudu välja viivat evakuaatsiooni- ja päästevahendite kaudu.

## 1.3 TULEOHUTUSE TAGAMINE TERRITOOORIUMIL

1.3.1 Keelatud on juurdepääsu- ja -sõiduteede, läbisõidukohtade blokeerimine; hoonetele, tuletõrje- ja päästevahenditele ning tuletõrjehüdrantidele juurdepääsude takistamine.

1.3.2 **Korraldajatel** ja **ekspONENTID** on keelatud:

- 1.3.2.1 sõidukite parkimine lähemal kui 4 m kaugusel **paviljonidest** ja **hoonetest**;
- 1.3.2.2 ajutiste hoonete ja rajatiste püstitamine **Messikeskuse territooriumil** ilma Tallinna Tuletõrje- ja Päästametis kooskõlastatud projektita;
- 1.3.2.3 teha tule- ja plahvatusohtlikke töid väljaspool selleks ettenähtud kohta;
- 1.3.2.4 valada maha ja kanalistsioonisüsteemi põlevvedelikku ja oksüdeerijat;
- 1.3.2.5 kasutamiskõlbmatute taara- ja pakkekastide ning mittevajaliku pakkematerjali jätmine **Messikeskuse territooriumile** väljaspool selleks ettenähtud prahikogumiskohti;
- 1.3.2.6 lahtise tule kasutamine, jäätmete ja prahi põletamine;
- 1.3.2.7 jätta tööpäeva lõpul või stendilt lahkumisel voolu alla elektriseadmeid.

#### 1.4 TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

- 1.4.1 Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ning nende kiire evakueerimine tulekahjust haaratud või tulekahju puhkemise ohtu sattunud **paviljonidest, hoonetest** ja **ruumidest**.
- 1.4.2 Tulekahju avastanud isik on kohustatud:
  - 1.4.2.1 viivitamatult teatama Harjumaa Päästeteenistuse korrapidajale tulekahju puhkemisest ja selle iseloomust, oma isikuandmed ning teate andmiseks kasutatava telefoni numbril;
  - 1.4.2.2 informeerima Eesti Näituste AS-i turvateenistust tulekahju puhkemisest;
  - 1.4.2.3 hoiatama ohtu sattunud inimesi;
  - 1.4.2.4 asuma tulekollet lokaliseerima ning võimaluse korral tuld kustutama.
- 1.4.3 Häire korras kohale saabunud tulekustutus- ja päästemeeskonna juhile tuleb teatada:
  - 1.4.3.1 tulekahju tekkekoht ja selle ulatus;
  - 1.4.3.2 võimalik oht inimestele;
  - 1.4.3.3 tulekahjuga kaasneda võivad ohud;
  - 1.4.3.4 tulekahju kustutamiseks päästemeeskonna saabumiseni rakendatud meetmed.

### II OSA

#### TÖÖKAITSE- JA -OHUTUSE EESKIRJAD EESTI NÄITUSTE MESSIKESKUSES NÄITUSI JA MESSE KORRALDAVATE NING NENDE TÖÖS OSALEVATE EKSPONENTFIRMADE TÖÖTAJATELE

##### 2.1 ÜLDSÄTTED

- 2.1.1 Käesolevad töökaitses ja -ohutuse eeskirjad (edaspidi - **eeskirjad**) määravad kindlaks tervisekaitses ja tööohutuse (toote-, masinate ja seadmete ning isikukaitsesevahendite ohutuse) põhinõuded; töökeskkonna ohtlike ja kahjulike mõjurite vähendamiseks, tervisele kahjutu ja ohutu töökeskkonna ning inimeste töövoime tagamiseks **Messikeskuses** rakendatavad meetmed.
- 2.1.2 **Eeskirjad** on kohustuslikud täitmiseks kõigile **Messikeskuses** näitusi ja messe korraldavate firmade töötajatele (edaspidi - **korraldajad**), nende töös osalevate firmade töötajatele (edaspidi - **eksponendid**) ja näitusi ning messe külastavatele isikutele (edaspidi - **külastajad**).
- 2.1.3 **Külastajate, eksponentide** ja **korraldajate** tervisekaitses ja ohutuse tagamiseks tuleb lisaks käesolevatele **eeskirjadele** järgida Eesti Vabariigi Töökaitseseadust, teisi töökaitsesõuimusi käsitlevaid seadusi, normatiivakte, standardeid, eeskirju, juhendeid jt õigusakte ning selleks volitatud ametiisikute ettekirjutusi.
- 2.1.4 **Messikeskuses** korraldatavate näituste ja messide kui inimeste massilise viibimisega seotud ürituste **korraldajad** ja **eksponendid** on kohustatud rakendama kõik võimalikud ja vajalikud meetmed näituste ja messide korraldamisega kaasnevate ohtlike ja kahjulike mõjurite maksimaalseks vähendamiseks ning inimeste turvalisuse tagamiseks.

##### 2.2 INIMESTE TURVALISUSE JA OHUTUSE TAGAMINE MESSIKESKUSES KORRALDATAVATEL NÄITUSTEL JA MESSIDEL

- 2.2.1 Näitus- ja messikeskkond (edaspidi - **messikeskkond**) on osa loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnast kõigi selles olevate inimeste (**külastajad, eksponendid, korraldajad**); **paviljonide, hoonete** ja **ruumide**, kujunduskonstruktsioonide ja -materjalide, näituseinventari, tehniliste vahendite ja süsteemide, eksponaatide, töö- ja kaitsesevahendite jt komponentidega, kus inimeste tervist ja ohutust mõjutab näitustegevuse spetsiifikast tingitud füüsikaliste, keemiliste, bioloogiliste, psühhofüsioloogiliste ja sotsiaalmajanduslike tegurite kogum.
- 2.2.2 Eesti Näituste AS, **korraldajad** ning **eksponendid** peavad tagama kõigi **messikeskkonnas** viibivate inimeste elule ja tervisele ohutud töö- ja olmetingimused.
- 2.2.3 Eesti Näituste AS-i töötajad, **korraldajad** ja **eksponendid** on kohustatud:
  - 2.2.3.1 täitma kehtestatud töökaitsesõudeid;
  - 2.2.3.2 kasutama tööõnnetuste ja tervisekahjustuste vältimiseks isikukaitsesevahendeid;
  - 2.2.3.3 jälgima, et nende poolt tööde teostamine või selle tagajärjed ei ohustaks tööde teostaja enda või teiste elu ja tervist ning keskkonda;
  - 2.2.3.4 täitma töökaitses järelevalvet teostavate ametiisikute ning selleks volitatud Eesti Näituste AS-i töötajate seaduslikke korraldusi ja ettekirjutusi;
  - 2.2.3.5 teatama õnnetusjuhtumistest või nende tekkimise ohust Eesti Näituste AS-i direksiooni esindajale.
- 2.2.4 Eesti Näituste AS ja **korraldajad** on kohustatud inimeste elule ja tervisele ohutu **messikeskkonna** loomisel järgima alljärgnevat nõudeid:
  - 2.2.4.1 kavandama, püstitama ja sisustama ekspositsiooni sellisel, et töötamine ja viibimine selles oleks ohutu ning ei kahjustaks selles viibivate isikute tervist ja keskkonda;
  - 2.2.4.2 **Messikeskuses** ehitatavate stendide standardkõrgus on 2,5 m. Kõrgemate kujundus-konstruktsioonide kasutamiseks on vajalik Eesti Näituste AS-i eriluba;

- 2.2.4.3 ajastama ja järjestama ekspositsiooni püstitamise ja sisustamisega seotud tööoperatsioonid selliselt, et ka nende koosmõju oleks ohutu;
- 2.2.4.4 kõrgendatud ohu allikaks olevate tehniliste eksponaatide ohtlikud mõjurid ei tohi ületada vastavaid normatiive;
- 2.2.4.5 **paviljonide, hoonete ja ruumide** valgustus peab vastama normidele, **paviljonide** evakuaatsiooniteede ja -pääsude tähised peavad olema olema valgustatud; **paviljonides** ja **hoonetes** peab olema avariivalgustussüsteem;
- 2.2.4.6 temperatuur sügis-talvisel ja kevad-talvisel perioodil toimuvate näituste ja messide ajal peab temperatuur **paviljonides** olema min 18° C;
- 2.2.4.7 tehnilised eksponaadid, mis oma kõrge või madala temperatuuri või liikuvate osade tõttu võivad ohustada neid eksploateerivaid ning nende vahetus läheduses töötavaid ja viibivaid inimesi, peavad olema varjestatud piirdeseadistega - kaitsevarjed ja -tõkkes ning varustatud hoiatussignalisatsiooniga;
- 2.2.4.8 stendide vahetamine peavad olema inimeste libisemist, takerdumist või kukkumist välistavas seisundis ja vajaduse korral ning Eesti Näituste AS-i nõudmisel varustatud piirete, ülekäikude jm ohutusvahenditega;
- 2.2.4.9 klaasvitriinide kasutamisel peavad klaaside servad olema lihvitud;
- 2.2.4.10 kõrgete ekspositsioonialuste kasutamisel, eksponaatide ja reklaamivahendite lakke või stendide ülaservide külge riputamisel peavad olema rakendatud meetmed nende alla- või pealekukkumise vältimiseks;
- 2.2.4.11 keelatud on eksponeerida inimeste tervisele ohtlikke ja kahjulikke aineid ning materjale kasutavaid, valmistavaid või kõrvalproduktidena produtseerivaid töötavaid eksponaate või tehnoloogilisi protsesse;
- 2.2.4.12 keelatud on inimeste elule ja tervisele ohtlikke aerosoole ja gaase kasutavate ning tolmu ja auru tekitavate töötavate eksponaatide ja tehnoloogiliste protsesside eksponeerimine;
- 2.2.4.13 keelatud on müra, infra- ja ultraheli, vibratsiooni, staatilise ja elektromagnetvälja, ultravioletse, infrapunase, ioniseeriva ja mitteioniseeriva kiirguse ning teiste inimese tervisele ohtlike ja vastavaid normatiive ületavate mõjuritega seotud töötavate eksponaatide ja tehnoloogiliste protsesside eksponeerimine;
- 2.2.4.14 on katsetamata ning töökaitse normidele mittevastavate töötavate masinate, seadmete jt töövahendite eksponeerimine;
- 2.2.4.15 keelatud on masinate ja seadmete käivitamine, kui see võib ohustada inimesi;
- 2.2.4.16 keelatud on kõrvaliste isikute pääs masinate ja seadmete teenindustsooni;
- 2.2.4.17 keelatud on masinate ja seadmete remontimine ning hooldamine masina või seadme töötamise ajal;
- 2.2.4.18 ekspositsiooni ehitustööde ning näituste ja messide toimumise ajal kasutatavad töölad, tellingud, redelid jm abivahendid peavad olema kandvad ning püsivad;
- 2.2.4.19 tõsteseadmed, redelid jm abivahendid tuleb paigaldada kindlalt, välistades nende ümberkukkumise või iseenesliku liikumahakkamise;
- 2.2.4.20 tõstetavad, teisaldatavad ja ladustatavad lastid peavad olema tugevalt kinnitatud, tasakaalus ja püsivad;
- 2.2.4.21 tõste- ja lastihaardeseadmed peavad vastama tõstetava lasti gabariitidele ning kaalule ja olema tehniliselt korras;
- 2.2.4.22 inimeste tõstmisel kasutatakse üksnes selleks ettenähtud ning eelnevalt testitud tõstevahendeid, rangelt arvestades selleks kehtestatud koormus- jm piiranguid;
- 2.2.4.23 kaubalifti kasutamisel tuleb rangelt jälgida valmistaja-tehase poolt väljatöötatud eksploatatsioonieskirju; inimeste viibimine kaubaliftis lastide teisaldamise ajal on keelatud;
- 2.2.4.24 transpordi- ja veovahendid, liikurmasinad ja -mehanismid peavad vastama tehnilistele tingimustele, olema tehniliselt korras ning nende kasutamisel **paviljonides, hoonetes ja territooriumil** tuleb rangelt täita liiklus- ja kasutamiseskirju; eelnimetatud seadmete juhtimisele lubatakse üksnes vastava ettevalmistuse ja juhitunnistust omavaid isikuid;
- 2.2.4.25 transpordi- ja veovahendite liikumiskiirus **Messikeskuse territooriumil** ei tohi ületada 10 km/h; piiratud nähtavusega kohtades 3 km/h; **paviljonides, hoonetes ja ruumides** 5 km/h;
- 2.2.4.26 elektriseadmed peavad olema projekteeritud, ehitatud, paigaldatud ja kasutatav nii, et oleks välistatud tule-, plahvatus- või elektrikahjustuste tekkimise oht. Tarbitava elektrivoolu parameetrid on 220/380 V, 50 Hz, 1 kW pistikupesa kohta;
- 2.2.4.27 elektritööde teostamisele on lubatud üksnes Elektrikontrollikeskuse poolt väljastatud pädevustunnistust omav füüsiline isik tunnistuses näidatud pädevuspiirkonnas;
- 2.2.4.28 **eksponeendi** või tema alltöövõtja poolt kasutatavad elektriseadmed ja -materjalid peavad omama sertifikaati, mis tõendab nende vastavust Eesti Vabariigis kehtestatud normidele (EV majandusministri määrus nr. 5 21.01.1998.a.);
- 2.2.4.29 Eesti Näituste AS-l on elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja telefoniühenduste teostamise ainuõigus.

## 2.2.5 Kahekordsete kujunduskonstruksioonide püstitamise tingimused Messikeskuses:

2.2.5.1...

### 2.3 Esmaabi osutamine tööõnnetuses kannatanuile:

2.3.1 Eesti Näituste AS on kohustatud rakendama meetmed:

2.3.2.1 esmaabivahendite kättesaadavuse tagamiseks töötingimustele vastavas valikus ja koguses ning kannatanuile esmaabi osutamiseks;

2.3.2.2 kannatanu või vigastatu toimetamiseks raviautasusse vastavalt arsti korraldusele;

2.3.2.3 tööõnnetuse põhjuste kõrvaldamiseks;

2.3.2.4 tööõnnetuse põhjuste uurimiseks kehtestatud korras;

2.3.2.5 kindlustusorgani, tööinspektsiooni ning teiste asjaomaste organite informeerimiseks toimunud tööõnnetusest. Raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud, samuti ihuheaegselt mitme inimesega toimunud tööõnnetusest tuleb viivitamatult teatada **Messikeskuse** asukohajärgsele politseijaoskonnale.

## III OSA

### TÖÖKORRALDUSE EESKIRJAD MESSIKESKUSES NÄITUSI JA MESSE KORRALDAVATE NING NENDE TÖÖS OSALEVATE FIRMADE TÖÖTAJATELE

#### 3.1 ÜLDSÄTTED

3.1.1 Käesolevad eeskirjad (edaspidi - **eeskirjad**) määravad kindlaks töökorralduse alused ning käitumisreeglid **Messikeskuses**,

3.1.2 **Eeskirjad** on kohustuslikud täitmiseks kõigile **Messikeskuses** näituse ja messe korraldavate firmade töötajatele (edaspidi - **korraldajad**), nende töös osalevate firmade töötajatele (edaspidi - **ekspONENTID**) ja näituse ning messe külastavatele isikutele (edaspidi - **külastajad**).

3.1.3 Kõik **eeskirjade** rakendamise seotud küsimused lahendab Eesti Näituste AS oma põhikirjajärgsete õiguste piires vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ning muudele õigusaktidele.

3.1.4 **Eeskirjadega** mittereguleeritud küsimustes juhendatakse Eesti Vabariigi seadusandlusest ning muudest õigusaktidest.

## 3.2 TÖÖAEG

3.2.1 ...

## 3.3 NÄITUSTE JA MESSIDE KORRALDAMISE ÜLDISED TINGIMUSED

3.3.1...

3.3.3 **EkspONENT** on kohustatud:

3.3.3.1 stendi montaaž- ja kujundustööde teostamisel enda või kaasatud alltöövõtja tööjõu ja materjalide baasil kooskõlastama **korraldajaga** hiljemalt 30 päeva enne näituse või messi montaažitööde alustamise päeva oma stendi tööjoonised ning stendi ehitamisel kasutatavad materjalid;

3.3.3.2 alustama tema poolt renditud stendi kasutamist hiljemalt näituse või messi avamise momendiks, v a juhtumil, kui kasutamise alustamise hilisem tähtaeg on **korraldajaga** eelnevalt kooskõlastatud. Vastasel juhul läheb stendi kasutamise- õigus üle **korraldajale**;

3.3.3.3 kinni pidama messi või näituse osavõtutingimustes sätestatud kohustustest;

3.3.3.4 **korraldajalt** tellitud stendi ning näituseinventari ja seadmete üleandmisel kontrollima nende korrasolekut ja vastavust esitatud tellimusele ning koheselt informeerima **korraldajat** teenindusbüroo kaudu avastatud defektidest;

3.3.3.5 reklaammaterjalide kinnitamisel kasutama üksnes kleplinti ja/või riputuskonkse. Muude kinnitustahvrite kasutamine kuulub kohustuslikus korras kooskõlastamisele **Näitusega**;

3.3.3.6 **korraldajaga** kooskõlastama stendivälise reklaami paigutamise küsimused;

3.3.3.7 järgima **Messikeskuse territooriumil** Eesti Näituste AS-i poolt väljatöötatud transpordivahendite liikumise ja parkimise korda ning transpordiliiklemisprotsessi;

3.3.3.8 täpselt täitma turvateenistuse töötajate poolt **messikeskkonna** turvalisuse tagamiseks esitatavaid nõudmisi ja ettekirjutusi;

3.3.3.9 andma näituse või messi lõppemisel renditud stendilt lahkumisel **korraldaja** volitatud esindajale korrastatult üle tema poolt renditud stendi ning näituseinventari ja seadmed;

3.3.3.10 hüvitama **korraldajale** täies ulatuses tema käsutuses olnud stendile, näituseinventarile ja seadmetele tekitatud kahju; eelnimetatute hävimisel või kadumisel asendama need samaväärsetega või hüvitama **korraldajale** nende maksumuse;

3.3.3.11 esitama kõik pretensioonid **korraldajale** kirjalikult näituse või messi tööperioodil. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

3.3.4 **EkspONENT** vastutab:

3.3.4.1 talle renditud stendi, näituseinventari ja seadmete eest alates nende **korraldaja** poolt üleandmise hetkest kuni tagastamiseni **korraldajale** peale näituse või messi tööperioodi lõppemist. Juhul, kui **ekspONENT** lahkuks korraldajale stendi, näituseinventari ja seadmeid üle andmata, ei vabasta see teda vastutusest rikutud, kadunud või hävinud inventari ja seadmete samaväärsetega asendamise või nende maksumuse kompenseerimise eest;

3.3.4.2 tema poolt renditud stendi töövoime tagamise eest kogu näituse või messi tööperioodil;

3.3.4.3 kehtivate tegevuslitsentside ja -lubade ning kauplemisloa olemasolu eest jaemüüki lubavatel näitustel ja messidel.

3.3.5 **EkspONENTID** on keelatud:

3.3.5.1 edasi rentida tema poolt **korraldajalt** renditud stendipinda;

3.3.5.2 teostada lülitisi **Messikeskuse** elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja telefonivõrku;

3.3.5.3 lahkuda näituse või messi korraldamiseks talle püstitatud stendi, mööblit jm näituseinventari ning seadmeid **korraldajale** üle andmata;

3.3.5.4 lahkuda stendilt enne näituse või messi tööperioodi lõppemist;

3.3.5.5 rikkuda stendi ehituskonstruksioone;

3.3.5.6 lahkuda tema poolt renditud stendilt seintele kleebitud reklaammaterjale maha võtmata.

3.3.5.7 kasutada ilma **korraldajaga** kooskõlastamata naaberstendide personali tegevust takistavaid või häirivaid elektromagnetilisi kiirgusallikaid;

3.3.5.8 kasutada oma stendil reklaami või muusika edastamiseks naaberstendide tegevust takistavat ning külastajaid häirivat heli- ja valgustugevust;

3.3.5.9 korraldada oma stendil **korraldajaga** kooskõlastamata esitlusi jt reklaamüritusi. **EkspONENT** on kohustatud vältima esitluste ja reklaamürituste korraldamise ajal naaberstendide tegevuse takistamist või häirimist.

Kõigis käesolevate tuleohutus-, ohutustehnika- ja tööohutuse ning töökorralduse eeskirju või nende täitmist puudutavates küsimustes palume pöörduda Eesti Näituste AS-i direksiooni poole.

Kõigist muudatustest käesolevates tuleohutus-, ohutustehnika- ja tööohutuse ning töökorralduse eeskirjades informeerib Eesti Näituste AS-i direksioon **korraldajaid** ja **ekspONENTE** täiendavalt.